

## А К Т

проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы пожарного мониторинга «Лавина».

г. Южно-Сахалинск

30 сентября 2018г.

Представитель ООО «Координата» Шиш С. С. произвёл визуальный осмотр и проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СО и УЭ), системы мониторинга пожарной безопасности стационарных объектов «Лавина» в здании МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Южно-Сахалинска, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 20.

### Визуальным осмотром на месте установлено:

- здание заблокировано АПС на базе двухпорогового ППКП «Карат» с выводом сигналов «Пожар 1», «Пожар 2», «Неисправность» на пост круглосуточного пребывания дежурного персонала объекта и трансляцией сигнала «Пожар 2» на пульт диспетчера ЕДДС ГУ МЧС России по Сахалинской области системой мониторинга пожарной безопасности стационарных объектов «Лавина» ;
- в каждом изолированном помещении смонтировано не менее двух дымовых извещателей ИП 212-45, ИП-212-41;
- на основных и запасных эвакуационных выходах из учреждения установлены извещатели ручные ИПР 513-10;
- на объекте смонтирована СО и УЭ 2-го типа на базе светозвуковых оповещателей и световых табло «ВЫХОД»;
- сигнальные линии, ШС АПС, линии СО и УЭ выполнены кабелем КСПВ , проложены комбинированным способом в поливиниловых электромонтажных кабель-каналах.

### Технические характеристики.

Электрической цепи шлейфа: сопротивление – 7.5 кОм.  
Источника резервированного электропитания- АКБ-7А/ч, выходное напряжение 12 вольт.

### При проверке работоспособности АПС, СО и УЭ, системы мониторинга пожарной безопасности стационарных объектов «Лавина» установлено:

Все пожарные извещатели находятся в рабочем состоянии. При срабатывании извещателей, включенных в ШС АПС, ППКП «Карат» своевременно формирует сигналы «Пожар 1» и «Пожар 2».

При нарушении целостности сигнальных линий и ШС АПС, отключения сети 220 вольт на БИУ ППКП «Карат» и включаются звуковые и визуальные сигналы «Неисправность ШС» и «Неисправность».

Система оповещения запускается автоматически при формировании ППКП «Карат» сигнала «Пожар 2» , базовые элементы СО и УЭ находятся в рабочем состоянии.

Система мониторинга пожарной безопасности «Лавина» транслирует сформированный ППКП «Карат» сигнал «Пожар 2» на пульт диспетчера ЕДДС ГУ МЧС России по Сахалинской области своевременно.

Основное и резервированное электропитание обследованных систем в норме.

Представитель ООО «Координата»



/ Шиш С. С /